

**Сводная ведомость**  
результатов замера активной мощности  
за 17 декабря 2014 г.

Участок 231 Предприятие : ЗАО ЛМЗ "Стройэкс" Номер договора 0816 Вид экономической деятельности: 27.51 Производство чугуновых отливок  
Уставки АЧР по фидеру ГПП-3 яч. №59; 88; 22 - АЧР-I: f = 47,7 Гц, t = 0,3 сек.; АЧР-II: f = 49,0 Гц, t = 20 сек.

Диапазон времени (время московское)	Часовые активные нагрузки ,кВт								
	Д-816	Д-4032	Д-1042	Д-4147	Д-4013	Д-818	Д-5052	ф-1	ф-6
№ электросчетчика		45067647	623124840	623124776	1137925	623124888	7926398	623124300	623124094
00.00-01.00	457.33	23.4	42	204.96	5.76	19.68	274.8	0	0
01.00-02.00	456.83	25.2	43.92	201.12	11.16	19.68	245.28	0	0
02.00-03.00	100.69	27.36	42.96	166.56	7.38	19.68	270.48	0	0
03.00-04.00	92.27	31.68	44.16	190.08	149.22	19.68	263.04	0	0
04.00-05.00	108.07	31.86	42.48	204.96	271.62	19.92	244.08	0	0
05.00-06.00	413.07	37.26	43.92	189.12	257.58	24.24	216.72	0	0
06.00-07.00	561.39	38.34	49.2	209.76	299.7	65.28	312.72	0	0
07.00-08.00	710.93	44.28	58.32	410.88	293.4	66.48	359.76	0	0
08.00-09.00	751.43	47.16	54.72	429.6	291.78	73.2	352.08	0	0
09.00-10.00	863.49	46.8	59.52	382.08	286.02	69.12	321.12	0	0
10.00-11.00	757.51	85.5	59.52	258.24	277.02	61.92	342.72	0	0
11.00-12.00	794.71	87.48	48	329.28	259.2	60.96	327.84	0	0
12.00-13.00	754.47	80.46	52.8	332.16	249.66	64.56	339.12	0	0
13.00-14.00	755.69	61.74	53.04	334.08	255.24	22.56	298.08	0	0
14.00-15.00	851.63	77.04	54	311.04	263.34	18.24	354.96	0	0
15.00-16.00	484.34	43.02	48.48	351.36	251.82	18.72	324.24	0	0
16.00-17.00	433.45	41.22	41.76	228	254.88	18.72	312.72	0	0
17.00-18.00	392.85	32.22	42.24	222.24	250.74	18.72	242.64	0	0
18.00-19.00	393.6	31.14	41.04	214.56	250.92	18.96	246	0	0
19.00-20.00	392.46	24.48	43.44	202.56	250.74	18.72	245.04	0	0
20.00-21.00	137.71	25.02	41.76	191.52	251.1	18.72	258.96	0	0
21.00-22.00	60.04	22.86	43.92	184.32	108.18	18.96	262.08	0	0
22.00-23.00	58.01	23.4	42.48	184.32	8.1	19.2	223.44	0	0
23.00-24.00	53.74	24.66	43.92	185.28	7.92	18.96	251.04	0	0
Суточное электропотребление	10835.71	1013.58	1137.6	6118.08	4812.48	794.88	6888.96	0	0
	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час

День проведения замера является (подчеркнуть) : характерным, нехарактерным (причина : \_\_\_\_\_).

Режим работы предприятия 22 часа .

Удельный вес рабочего дня 100 % , субботнего дня 75 % , воскресного и праздничного дня 60 % .

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Волков И.А. телефон 735-39-79

Дата \_\_\_\_\_



**Сводная ведомость**  
результатов замера активной мощности  
за 17 декабря 2014 г.

Участок 231 Предприятие : ЗАО ЛМЗ "Стройэкс" Номер договора 0816 Вид экономической деятельности: 27.51 Производство чугуновых отливок  
Уставки АЧР по фидеру ГПП-3 яч. №59; 88; 22 - АЧР-I: f = 47,7 Гц, t = 0,3 сек.; АЧР-II: f = 49,0 Гц, t = 20 сек.

Диапазон времени (время москowsкое)	Часовые активные нагрузки ,кВт									
	Д-4090	яч.№14	Д-888	Д-4078	Д-5120 яч.7	Д-5120 яч.8	Ввод от ГПП-3-59	Ввод от ГПП-3-88	Ввод от ГПП-3-22	Технолог.потери
№ электросчетчика	623124342	623124770	7069660	623124798	4495924	4496224	1129249	1091832	1196946	
00.00-01.00	11.18	644.64	0	21.36	104.4	274.56	1657	0	462.24	35.61
01.00-02.00	11.14	646.56	0	17.16	102	272.16	1627.2	0	460.08	35.07
02.00-03.00	11.28	649.92	0	15.84	124.08	273.36	1251	0	487.44	29.21
03.00-04.00	11.23	690.24	0	18.12	90.72	274.8	1453	0	454.32	32.04
04.00-05.00	18.72	731.52	0	106.2	91.2	274.32	1621	0	560.16	36.65
05.00-06.00	33.6	805.92	0	149.52	97.92	278.88	1669	0	922.32	43.53
06.00-07.00	99.07	1047.84	0	155.4	130.56	290.64	2186	0	1130	55.7
07.00-08.00	97.68	1226.88	0	151.8	130.8	301.2	2799	0	1119	65.83
08.00-09.00	101.14	1266.72	0	159.36	125.52	299.52	2874	0	1146	67.53
09.00-10.00	105.12	1228.32	0	158.16	120	284.16	2965	0	1026	67.05
10.00-11.00	95.81	1156.32	0	147.36	117.84	278.16	2665	0	1035	62.16
11.00-12.00	90.67	1152.96	0	150.96	143.52	282.24	2701	0	1090	63.7
12.00-13.00	58.18	1065.12	0	159.84	144.24	287.76	2560	0	1089	61.31
13.00-14.00	70.61	1094.4	0	159.12	153.36	286.56	2589	0	1016	60.56
14.00-15.00	89.23	1032	0	144.12	112.8	287.04	2606.4	0	1050	61.44
15.00-16.00	88.9	962.4	0	121.68	125.28	298.08	2215	0	956.88	53.28
16.00-17.00	70.75	931.2	0	65.16	107.04	289.2	1922.4	0	919.44	47.74
17.00-18.00	22.9	952.32	0	32.52	111.84	280.32	1807.2	0	838.8	44.45
18.00-19.00	11.81	867.36	0	20.52	148.56	298.32	1704	0	882.72	43.45
19.00-20.00	11.76	840.48	0	16.08	153.36	287.04	1660	0	868.32	42.48
20.00-21.00	11.52	814.08	0	17.64	114.24	283.92	1637	0	565.92	37.01
21.00-22.00	11.52	786.72	0	17.88	127.2	285.36	1463	0	498.96	32.96
22.00-23.00	11.38	683.04	0	15	112.56	278.4	1220	0	468	28.35
23.00-24.00	11.57	664.8	0	15.84	115.44	252	1233	0	440.64	28.11
Суточное электропотреблен ие	1156.77	21941.76	0.00	2036.64	2904.48	6798	48087.36	0	19486.8	1135.22
	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час	кВт-час

День проведения замера является (подчеркнуть) : характерным, нехарактерным (причина : \_\_\_\_\_).

Режим работы предприятия 22 часа .

Удельный вес рабочего дня 100 % , субботнего дня 75 % , воскресного и праздничного дня 60 % .

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Волков И.А. телефон 735-39-79

Дата \_\_\_\_\_

